

Дополнение к паспорту доступности

На основании рекомендаций пункта 4.1. Акта обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ были проведены работы

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Проведенные работы по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установлена тактильная табличка с названием объекта
2	Вход (входы) в здание	Расширен дверной проем (норма не менее 0,9 м.) Установлен пандус внутри здания
3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установлены тактильные таблички, увеличение ширины дверных проемов не позволяет несущая конструкция здания,

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ**, Панчишина Ирина Владимировна, Директор

17.09.24 16:41 (MSK)

Сертификат 8B24EDCC900090DB0FFC9D8834ABD9BC